

Kreiskliniken Böblingen gGmbH

Interessenbekundung Stromschienenverteiler

Projektdatenblatt

18.10.2021

## VE 441\_06 Stromschienenverteiler

CPV-Code: **45317300-5 Elektroinstallationsarbeiten für Stromverteilungsanlagen**

### Daten zum Projekt Flugfeldklinikum Böblingen

#### Grundstücksfläche

Flurstück 7291 50.245m<sup>2</sup>

#### Bruttogeschossfläche

BGF 112.110m<sup>2</sup>

#### Bruttorauminhalt

BRI 518,511m<sup>3</sup>

#### Geschossigkeit

Vollgeschosse 5

Untergeschosse 1

Technikgeschosse 1

### Daten zu VE 441\_06 Stromschienenverteiler

Stromschienenverteiler 1100A im Gebäude 590m

Anschlusskästen 1100A 6 Stk.

Eckstücke 85 Stk.

Anschlusskästen mit NH-Sicherung NH 00 115 Stk.