

Kreiskliniken Böblingen gGmbH

Interessenbekundung VE 411_03 Enthärtungs- und VE-Wasseranlagen
Projektdatenblatt
30.09.2022

Datenblatt zum Projekt Flugfeldklinikum Böblingen

Grundstücksfläche

Flurstück 7291 50.245m²

Bruttogeschossfläche

BGF 112.110m²

Bruttorauminhalt

BRI 518.511m³

Geschossigkeit

Vollgeschosse 5

Untergeschosse 1

Technikgeschosse 1

VE 411_03 Enthärtungs- und VE-Wasseranlagen

Doppel-Enthärtungsanlage, Nenndurchfluss ca. 7,5 m³/h 1 St.

VE-Wasseranlage Umkehrosmose, Leistung 1.u.2.Stufe ca. 9.300/3.000 l/h 1 St.

VE-Wasseranlage Umkehrosmose, Leistung 1.u.2.Stufe ca. 1.400/360 l/h 1 St.

Rohrleitungen VE-und Enth. -Wasser aus PP-H und Edelstahl ca. 9.200 m