

Kreiskliniken Böblingen gGmbH

Interessenbekundung VE 411_07 Sanitärtechnische Anlagen 1
Projektdatenblatt
30.09.2022

Datenblatt zum Projekt Flugfeldklinikum Böblingen

Grundstücksfläche

Flurstück 7291 50.245m²

Bruttogeschossfläche

BGF 112.110m²

Bruttorauminhalt

BRI 518.511m³

Geschossigkeit

Vollgeschosse 5

Untergeschosse 1

Technikgeschosse 1

VE 411_07 Sanitärtechnische Anlagen 1

Schmutz- u. Regenwasserleitungen aus Gussstahl, DN40 – DN 300 ca. 32.000 m

Abwasserrinnenheizung im Außenbereich ca. 230 m

Trinkwasserübergabestationen DN 100 2 St.

Druckerhöhungsanlage Trinkwasser, DN100 1 St.

Trinkwasserleitungen aus Edelstahl DN15 bis DN100 ca. 83.000 m

Zentrale WWB als Frischwasserstationen, Heizleistung ca. 150 kW 5 St.

Sanitäre Einrichtungsgegenstände (WT, WC, Urinal, Dusche, etc.) ca. 2.500 St.

Installationstragegerüste Sanitäre Einrichtungen ca. 2.500 St.

OP-Waschrinnen ca. 14 St.

Hygieneeinrichtungen (Toilettenpapierhalter, Bürste, Handtuchsp.etc) ca. 15.600 St.