

Kreiskliniken Böblingen gGmbH

Interessenbekundung VE 421\_03 Dampfanlagen

Projektdatenblatt

30.09.2022

## Datenblatt zum Projekt Flugfeldklinikum Böblingen

### Grundstücksfläche

Flurstück 7291 50.245m<sup>2</sup>

### Bruttogeschossfläche

BGF 112.110m<sup>2</sup>

### Bruttorauminhalt

BRI 518,511m<sup>3</sup>

### Geschossigkeit

Vollgeschosse 5

Untergeschosse 1

Technikgeschosse 1

## VE 421\_03 Dampf

Gas-Hochdruck-Dampferzeuger, Dampfleistung 2,6 t/h, mit Gasgebläsebrenner,  
Kesselsteuerungs-Schaltschrank 1 St.

Abgasanlage HD-Dampfkessel, Schornstein aus Edelstahl, Abgasrohr anlage bis  
Schornstein, für Kesselleistung ca. 1.400 kW 1 St.

Rein-Dampferzeuger als Dampfumformer, Leistung 0,6 t/h, Schaltschrank 1 St.

Armaturen für Heizedampf/ Reindampf/ Kondensat, DN 15 - DN 250 ca. 300 St.

Rohrleitungen Heiz-/ Reindampf/ Kondensat, Stahl schwarz und Edelstahl,  
DN15 bis DN150 ca. 3.000 m