

Kreiskliniken Böblingen gGmbH

Interessenbekundung VE 431\_02 Lüftungstechnische Anlagen Nord  
Projektdatenblatt  
30.09.2022

## Datenblatt zum Projekt Flugfeldklinikum Böblingen

### Grundstücksfläche

Flurstück 7291 50.245m<sup>2</sup>

### Bruttogeschossfläche

BGF 112.110m<sup>2</sup>

### Bruttorauminhalt

BRI 518,511m<sup>3</sup>

### Geschossigkeit

Vollgeschosse 5

Untergeschosse 1

Technikgeschosse 1

## VE 431\_02 Lüftungstechnische Anlagen Nord

Gesamtluftmenge aller RLT-Anlagen, Außen-/ Zuluftmenge ca. 355.000 m<sup>3</sup>/h

Lüftungs- und klimatechnisch besonders zu behandelnde Bereiche wie Intensivstationen, Isolierzimmer, Radiologie, Dialyse, Neonatologie, Geburtenabteilung, Normalpflegebereiche

Anzahl Lüftungszentralen 6 St.

OP-Saal/ Notsectio mit Vorräumen, Raumklasse 1b nach DIN 1946 T.4 1 St.

Zu-/ Abluft-Klima-/ Teilklimaanlagen kombiniert, Innenaufstellung, WRG als H-KV-System 24 St.

OP-Umluft-Teilklimaanlagen (Notsectio) 1 St.

Abluft-/ Sonderabluftanlagen 15 St.

Luftkanalnetz eckig, verschiedene Werkstoffe ca. 32.000 m<sup>2</sup>

Lüftungsrohre, verschiedene Werkstoffe, DN80 bis DN400 ca. 11.000 m

Brandschutzklappen mit Stellmotor ca. 1.100 St.