

Kreiskliniken Böblingen gGmbH

Interessenbekundung VE 431_03 Lüftungstechnische Anlagen Süd
Projektdatenblatt
30.09.2022

Datenblatt zum Projekt Flugfeldklinikum Böblingen

Grundstücksfläche

Flurstück 7291 50.245m²

Bruttogeschossfläche

BGF 112.110m²

Bruttorauminhalt

BRI 518,511m³

Geschossigkeit

Vollgeschosse 5

Untergeschosse 1

Technikgeschosse 1

VE 431_03 Lüftungstechnische Anlagen Süd

Gesamtluftmenge aller RLT-Anlagen, Außen-/ Zuluftmenge ca. 95.000 m³/h

Lüftungs- und klimatechnisch besonders zu behandelnde Bereiche wie Radiologie, Zentrale Notaufnahme, Bürobereiche, Casino/ Gastronomie

Anzahl Lüftungszentralen 2 St.

Zu-/ Abluft-Teilklima-/ Klimaanlage kombiniert, Innenaufstellung, WRG als H-KV-System, Zuluft-Zonenaufbereitungsgeräte 8 St.

Abluft-/ Sonderabluftanlagen 5 St.

Luftkanalnetz eckig, verschiedene Werkstoffe ca. 9.000 m²

Lüftungsrohre, verschiedene Werkstoffe, DN80 bis DN400 ca. 3.500 m

Brandschutzklappen mit Stellmotor ca. 320 St.