

Kreiskliniken Böblingen gGmbH

Interessenbekundung VE 431\_05 Lüftungstechnische Anlagen Labor/Pathologie

Projektdatenblatt

30.09.2022

## Datenblatt zum Projekt Flugfeldklinikum Böblingen

### Grundstücksfläche

Flurstück 7291 50.245m<sup>2</sup>

### Bruttogeschossfläche

BGF 112.110m<sup>2</sup>

### Bruttorauminhalt

BRI 518,511m<sup>3</sup>

### Geschossigkeit

Vollgeschosse 5

Untergeschosse 1

Technikgeschosse 1

## VE 431\_05 Lüftungstechnische Anlagen Labor/Pathologie

Gesamtluftmenge aller RLT-Anlagen, Außen-/ Zuluftmenge ca. 45.000 m<sup>3</sup>/h

Lüftungs- und klimatechnisch besonders zu behandelnde Bereiche Labor und Pathologie

Anzahl Lüftungszentralen 1 St.

Zu-/ Abluft-Teilklimaanlagen kombiniert, Innenaufstellung, WRG als H-KV-System 2 St.

Abluft-/ Sonderabluftanlagen 5 St.

Luftkanalnetz eckig, verschiedene Werkstoffe ca. 4.000 m<sup>2</sup>

Lüftungsrohre, verschiedene Werkstoffe, DN80 bis DN400 ca. 1.500 m

Brandschutzklappen mit Stellmotor ca. 80 St.