

Kreiskliniken Böblingen gGmbH

Interessenbekundung VE 431\_06 Lüftungstechnische Anlagen Apotheke/GMP

Projektdatenblatt

30.09.2022

## Datenblatt zum Projekt Flugfeldklinikum Böblingen

### Grundstücksfläche

Flurstück 7291 50.245m<sup>2</sup>

### Bruttogeschossfläche

BGF 112.110m<sup>2</sup>

### Bruttorauminhalt

BRI 518,511m<sup>3</sup>

### Geschossigkeit

Vollgeschosse 5

Untergeschosse 1

Technikgeschosse 1

## VE 431\_06 Lüftungstechnische Anlagen Apotheke/GMP

Gesamtluftmenge aller RLT-Anlagen, Außen-/ Zuluftmenge ca. 60.000 m<sup>3</sup>/h

Lüftungs- und klimatechnisch besonders zu behandelnde Bereiche der Apotheke mit Reinraum-GMP-Bereich und Apothekenlager, insg. ca. 4.000 m<sup>2</sup> BGF

Anzahl Lüftungszentralen 2 St.

Zu-/ Abluft-Klimaanlagen kombiniert, Innenaufstellung, WRG als H-KV-System, Aufbau redundant, Zuluft-Zonenaufbereitung 3 St.

Abluft-/ Sonderabluftanlagen 5 St.

Luftkanalnetz eckig, verschiedene Werkstoffe ca. 7.000 m<sup>2</sup>

Lüftungsrohre, verschiedene Werkstoffe, DN80 bis DN400 ca. 2.000 m

Brandschutzklappen mit Stellmotor ca. 220 St.