

Kreiskliniken Böblingen gGmbH

Interessenbekundung Stromversorgung

Projektdatenblatt

18.10.2021

Datenblatt zum Projekt Flugfeldklinikum Böblingen

Grundstücksfläche

Flurstück 7291 50.245m²

Bruttogeschossfläche

BGF 112.110m²

Bruttorauminhalt

BRI 518,511m³

Geschossigkeit

Vollgeschosse 5

Untergeschosse 1

Technikgeschosse 1

Stromversorgung

10kV-Schaltanlagen Luft isoliert
mit je 9 Schaltfeldern als kundeneigene
Schaltanlage mit Leistungsschaltern 2 Stk.

Gießharztransformatoren 10/0,4kV, 1600kVA 6 Stk.

Gießharztransformatoren 10/0,4kV, 2000kVA 2 Stk.

Niederspannungsschaltanlagen AV 2 Stk.

Niederspannungsschaltanlagen SV 8 Stk.

Niederspannungsschaltanlagen USV 2 St

Offene Leistungsschalter 34 Stk.

NH-Sicherungslasttrennschalter in Leistenbauform 420 Stk

USV-Anlagen Modular bis 200kVA/ 75kVA 2 Stk.