

Kreiskliniken Böblingen gGmbH

Interessenbekundung VE 475\_02 Feuerlöschanlagen

Projektdatenblatt

30.09.2022

## Datenblatt zum Projekt Flugfeldklinikum Böblingen

### Grundstücksfläche

Flurstück 7291 50.245m<sup>2</sup>

### Bruttogeschossfläche

BGF 112.110m<sup>2</sup>

### Bruttorauminhalt

BRI 518.511m<sup>3</sup>

### Geschossigkeit

Vollgeschosse 5

Untergeschosse 1

Technikgeschosse 1

## VE 475\_02 Feuerlöschanlagen

Löschwasserbevorratungsanlagen Wand- und Außenhydranten,

1 St. Trinkwasser-Trennstation (DEA), Stahltank, vor Ort geschweißt, Löschwasserpumpe  
Steuerung 1 St.

Wandhydranten (Entnahmemarmatur, Druckknopfmelder, Feuerlöscherfach) ca. 120 St.

Löschwasserrohre aus Stahl verzinkt, DN 50 bis DN150 für nasse WHY-Anlage und für  
ca. 6 St. FW-Überflurhydranten, Rohrnetz in Aussenanlagen (Erdarbeiten bauseits) 3.600 m

Handfeuerlöscher, Aufputz und zum Teil in Einbauschränk ca. 450 St.